

放射性物質測定結果(平成29年度)

採取日	寺山浄水場(水源:ダム水)		その他の配水区(水源:地下水)		測定した配水区	
	放射性セシウム(Bq/kg)		放射性セシウム(Bq/kg)			
	Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134		
平成30年3月8日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成30年3月14日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成30年3月14日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成30年3月14日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成30年3月14日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成30年3月14日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成30年3月14日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成30年2月8日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成30年2月15日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成30年2月15日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成30年2月15日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成30年2月15日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成30年2月15日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成30年2月15日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成30年1月11日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成30年1月17日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成30年1月17日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成30年1月17日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成30年1月17日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成30年1月17日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成30年1月17日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成29年12月14日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年12月13日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年12月13日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年12月13日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年12月13日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年12月13日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年12月13日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成29年11月9日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年11月15日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年11月15日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年11月15日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年11月15日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年11月15日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年11月15日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成29年10月12日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年10月12日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年10月12日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年10月12日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年10月12日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年10月12日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年10月12日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水

放射性物質測定結果(平成29年度)

採取日	寺山浄水場(水源:ダム水)		その他の配水区(水源:地下水)		測定した配水区	
	放射性セシウム(Bq/kg)		放射性セシウム(Bq/kg)			
	Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134		
平成29年9月14日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年9月13日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年9月13日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年9月13日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年9月13日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年9月13日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年9月13日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成29年8月10日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年8月23日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年8月23日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年8月23日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年8月23日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年8月23日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年8月23日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成29年7月13日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年7月12日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年7月12日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年7月12日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年7月12日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年7月12日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年7月12日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成29年6月8日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年6月14日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年6月14日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年6月14日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年6月14日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年6月14日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年6月14日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成29年5月11日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年5月17日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年5月17日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年5月17日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年5月17日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年5月17日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年5月17日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水
平成29年4月13日	不検出	不検出	-	-	-	原水
平成29年4月19日	-	-	不検出	不検出	寺山	浄水
平成29年4月19日	-	-	不検出	不検出	第二農場	浄水
平成29年4月19日	-	-	不検出	不検出	泉	浄水
平成29年4月19日	-	-	不検出	不検出	中央	浄水
平成29年4月19日	-	-	不検出	不検出	西部	浄水
平成29年4月19日	-	-	不検出	不検出	片岡	浄水