

矢板市【浄水】

2026年4月

【令和8(2026)年度】

	検査項目	基準値	玉田公民館 (寺山水源)	成田公民館 (中央水源)	第二農場公民館 (第二農場水源)	上伊佐野公民館 (泉水源)	川崎城跡公園 (西部水源)	乙畑公民館 (片岡水源)	
健康に関する項目	病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	3	0	0	
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物/重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下						
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						
	一般有機物	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						
		四塩化炭素	0.002mg/l以下						
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下						
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						
		ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/l以下						
		ベンゼン	0.01mg/l以下						
		消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下					
	クロロ酢酸		0.02mg/l以下						
	クロロホルム		0.06mg/l以下						
	ジクロロ酢酸		0.03mg/l以下						
	ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下						
	臭素酸		0.01mg/l以下						
	総トリハロメタン		0.1mg/l以下						
	トリクロロ酢酸		0.03mg/l以下						
	ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下						
ブロモホルム	0.09mg/l以下								
性状に関する項目	着色	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						
		亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						
		銅及びその化合物	1mg/l以下						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						
		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	2.9	1.9	2.4	2.2	4.0
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						
		蒸発残留物	500mg/l以下						
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002					
		2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満					
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下						
基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
	pH値	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.5	7.4	7.2
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	濁度	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと						
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと							
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと							
	水温	水温	14.8	16.5	16.0	16.6	18.0	17.2	
残留塩素	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	

矢板市【原水】

2026年4月

【令和8(2026)年度】

	検査項目	基準値	寺山着水井 (寺山水源)		
健康に 関連する 項目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下		
		大腸菌	検出されないこと		
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		
		六価クロム化合物	0.02mg/l以下		
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		
		一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下		
	ジクロロメタン		0.02mg/l以下		
	テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下		
	トリクロロエチレン		0.01mg/l以下		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.00005mg/l以下		
	ベンゼン		0.01mg/l以下		
	消毒 副生成物		塩素酸	0.6mg/l以下	
			クロロ酢酸	0.02mg/l以下	
		クロロホルム	0.06mg/l以下		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		
		臭素酸	0.01mg/l以下		
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		
		ブロモホルム	0.09mg/l以下		
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		
	性状に 関する 項目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	
アルミニウム及びその化合物			0.2mg/l以下		
鉄及びその化合物			0.3mg/l以下		
銅及びその化合物			1mg/l以下		
味		ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		
着色		マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		
		塩化物イオン	200mg/l以下		
味		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		
		蒸発残留物	500mg/l以下		
発泡		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		
カビ臭		ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000002	
		2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下	0.000001未満	
発泡		非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		
臭気		フェノール類	0.005mg/l以下		
基礎的性状		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	
			pH値	5.8以上8.6以下	
		臭気	味	異常でないこと	
			臭気	異常でないこと	
	色度	5度以下			
	濁度	2度以下			
	大腸菌	検出されないこと	不検出		
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	1		
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと			
	水温		13.7		